

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Filter für Gas-Innenleitungen;
Baureihe ..10.., Baureihe ..20.., Baureihe ..50.., Baureihe ..70..
mit Dichtringen aus KLINGERSIL® C-4400

in Anlehnung an die Prüfgrundlage

DBI-GTI 110

Prüfungen zu „H2ready“ für Gasfilter

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem nachfolgenden Prüfbericht dokumentiert.

B 20/12/3365 | 27.01.2021

B 24/01/4296 | 24.01.2024

B 24/05/4364 | 07.05.2024

B 26/01/4918 | 12.01.2026

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
(Ringstrasse 3, D-49134 Wallenhorst | Deutschland)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 26.01.2029.




Dipl.-Ing. (BA) Rico Eßbach
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 12.01.2026

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.